

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, ф. 218-33-76. E-mail: [mchs@nso.ru](mailto:mchs@nso.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25, факс 278-00-27

E-mail: [ondNovosibirsk@54.mchs.gov.ru](mailto:ondNovosibirsk@54.mchs.gov.ru)

(место принятия решения)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1377/1/1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору Воротынцева Вадима Олеговича от «08» июня 2021 года № 1377, КНМ 54210061000200346168

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору Грохотовой Еленой Александровной

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка была проведена по адресу: 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 28/2

(указывается адрес (местонахождение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

5. Контролируемые лица: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 466 комбинированного вида», ИНН 5402142188, юридический адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 28/2

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "12" июля 2021 г., 14 час. 00 мин.

по "23" июля 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Двери технических помещений (электрощитовой, гладильной, бельевой) не выполнены с нормируемым пределом огнестойкости	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический	01.06.2022	

		<p>регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; Свод правил Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям СП 4.13130.2013 п. 5.2.6</p>		
2	<p>В отступление от проектных решений на путях эвакуации (эвакуационные выходы из помещений медицинского блока и группы №6 на 1-м этаже непосредственно наружу) выгорожены тамбуры. Ширина эвакуационных выходов составляет менее 0,8м. (по факту 0,7м.)</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п.23; Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 89; Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. СП 1.13130.2020 п. 4.2.22</p>	01.06.2022	
3	<p>Ширина эвакуационных выходов из групп менее 0,8 м. (в отступление от проектных решений установлены пластиковые двери, уменьшившие</p>	<p>Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ</p>	01.06.2022	

	ширину эвакуационных выходов: из групп №№ 5 и 2 на наружную лестницу 3-го типа ширина 0,66м.)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 89; Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. СП 1.13130.2020 п. 4.2.19		
--	---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки.

Государственный инспектор г. Новосибирска

по пожарному надзору Грохотова Е.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),

проведившего документальную проверку



(подпись)

Государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору Грохотова Елена

Александровна (383)332-51-53

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил:

23.07.2021

(Дата)

Грохотова Елена Александровна 466 Балуфьевой ул. Новосибирск

(Должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(Делается Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата ознакомления))

Предписание направлено:

(Дата)

адрес электронной почты указанной в выписке из ЕПФО:1

(Делается Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ:

Дата: 08.07.2021

Время: 15:00

КНМ 54210061000200346168

Делается отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)

